



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, тел. 8-(343)-346-12-60

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
623750, г. Реж, ул. Советская, 112 тел. 8-(34364)-3-53-38, электронный адрес: tond-rezh@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 6 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Профессиональное образовательное учреждение
«Режевская спортивно-техническая школа регионального отделения общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России «Свердловской области»

Начальнику профессионального образовательного учреждения
«Режевская спортивно-техническая школа регионального отделения общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России «Свердловской области» Морозовой Ирине Алексеевне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества)

распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 09 января 2019 года № 6

(наименование органа ГПН)

« 23 » января 2019 г ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N

69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 час 00 мин 18.01.2019 г по
11 час 00 мин 23.01.2019г. проведена проверка

начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского
городского округа, Артемовского городского округа УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Толстых
Андреем Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора)

здания, помещения здания автошколы

по адресу г. Реж, ул. Пионерская, 11

совместно с начальником Морозовой Ириной Алексеевной

(указывается должность, фамилии и инициалы лиц. участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасно	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Система пожарной сигнализации обеспечивающая передачу световых и звуковых сигналов о возникновении пожара на приемо-контрольное устройство не обеспечивает дублирование этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ.	до 02.12.2019г.	
2	Руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки.	п. 61 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме».	до 02.12.2019г.	
3	Руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) сгораемых конструкций чердачного помещения.	п. 21 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме».	до 02.12.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

начальник ОНДиПР Режевского ГО,
Артемовского ГО УНДиПР ГУ МЧС России
по Свердловской области Толстых А.Н.

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

« 23 » января 2019 г

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Начальник ПОУ Режевская СТШ РО
ДОСААФ России Свердловской области
Морозова И.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 23 » января 2019 г